

# 复审意见

编号：19-076Z

项目名称	老年人日间照料中心内部装修	受理日期	
建设单位	吴江经济技术开发区新柳溪社区居民委员会	截止日期	

## 建筑专业

1. 请建筑设计院出图或合作出图。

## 给排水专业：

1. 未见回复意见卡。
2. 未见装修范围内消防给水和灭火器配置设计图。
3. 消防泵房不在报审范围内，该部分图纸可以取消。

## 暖通专业：

1. 缺暖通审查意见回复。
2. 缺变更后的最新图纸目录。
3. 暖通 NS-002 套用 GB50016-2014 有误，应套用 GB50016-2014(2018 年版)(未回复，此条未改)。
4. 暖通 NS-002 未套用 GB51251-2017(2018. 8. 1 实施)，请补充(未回复，此条未改)。
5. 暖通 NS-002 中缺大楼的防排烟设计说明，请补充(未回复，此条未改)。
6. 新补送的二层自然排烟平面中操作间未明确是否为燃气厨房间(若是燃气厨房，则应设置事故排风，详 GB50736-2012 第 6. 3. 9 条及条文说明)，请明确。

复审结论：未通过。

日期：2019. 09. 11